

GAS

CON RESPONSABILIDAD
Y SEGURIDAD

CON RESPONSABILIDADE E SEGURIDADE

CADA 5 AÑOS

Inspección/visión de la instalación receptora de gas.

- **Inspección:** si la instalación de gas está alimentada desde la red de distribución.
- **Revisión:** en caso de botellas o depósitos de G.L.P. (butano, propano...) a granel.

CADA 5 AÑOS

Inspección/visión da instalación receptora de gas.

- **Inspección:** se a instalación de gas está alimentada desde a rede de distribución.
- **Revisión:** en caso de botellas ou depósitos de G.L.P. (butano, propano...) a granel.

MANTENIMIENTO

Efectuado por empresa mantenedora habilitada* ante la Administración.

* Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios habilitada, conforme al RITE (aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio).

MANTEMENTO.

Efectuado por empresa mantenedora habilitada* ante a Administración.

* Empresa mantenedora de instalacións térmicas en edificios habilitada, conforme o RITE (aprobado polo R.D. 1027/2007, do 20 de xullo).

Promueve / Promove:



XUNTA
DE GALICIA

Con la colaboración de / Coa colaboración de:



Asociación Española del Gas



Federación Gallega de Asociaciones Provinciales Empresarias de Fontanería, Calefacción, Gas, Climatización, Mantenimiento y Aires.



RECUERDE: POR SU SEGURIDAD LEMBRE: POLA SÚA SEGURIDADE

Cada 5 años

INSPECCIÓN / REVISIÓN
de la instalación de gas
Por empresa distribuidora / por
empresa instaladora de gas
habilitada

*CADA 5 ANOS
INSPECCIÓN / REVISIÓN
da instalación de gas
Por empresa distribuidora / por em-
presa instaladora de gas habilitada*

Cada 1 año

Mantenimiento de la caldera y
de las instalaciones de calefación
con potencia superior a
70 kW. Se suscribirá certificado
de mantenimiento con validez
máxima de un año.

*CADA ANO
Mantemento da caldeira e das insta-
lacións de calefacción con potencia
superior a 70 kW. Suscribírase certi-
ficado de mantemento con validez
máxima dun ano.*

Cada 2 años

Mantenimiento de calentadores
ACS y calderas murales a gas
con potencia no superior a
70kW (según potencia).

*CADA 2 ANOS
Mantemento de quentadores ACS e
caldeiras murais a gas con potencia
non superior a 70 kW (segundo po-
tencia).*

Cada 5 años

Mantenimiento de calentadores
ACS con potencia hasta 24,4kW.

*CADA 5 ANOS
Mantemento de quentadores ACS con
potencia até 24,4 kW.*

CONTRATO de mantenimien- to de la instalación térmica

POTENCIA SUPERIOR A 70kW:
Obligatorio suscribir contrato de mantenimien-
to con empresa mantenedora habilitada.

POTENCIA NO SUPERIOR A 70kW: Manteni-
miento según "Manual de uso y mantenimiento",
por una empresa mantenedora habilitada.

*CONTRATO de mantemento da instalación
térmica*

*POTENCIA SUPERIOR A 70 kW: Obrigatorio subs-
cribir contrato de mantemento con empresa man-
tedora habilitada.*

*POTENCIA NON SUPERIOR A 70kW:
Mantemento segundo "Manual de uso e mante-
nimento", por unha empresa mantenedora habilitada.*

Procedimientos establecidos en el Reglamento de Combustibles Gaseosos (R.D. 919/2006, de 26 de julio, en la ITC-ICG07, puntos 4.1 o 4.2)

Procedimentos establecidos no Regulamento de combustibles gasosos (R.D. 919/2006, do 26 de xullo, na ITC-ICG07, puntos 4.1 ou 4.2)

Según Reglamento de instalaciones térmicas en edificios – RITE R.D. 1027/2007, de 20 de julio, artículos 25-28 y la IT 3)
Segundo Regulamento de instalacións térmicas en edificios – RITE (R.D. 1027/2007, do 20 de xullo, artigos 25-28 e a IT 3)

INSTALACIONES ALIMENTADAS POR CANALIZACIÓN

(Gas natural y gas licuado del petróleo GLP)

La empresa distribuidora le indicará la fecha prevista para la inspección periódica obligatoria; el usuario debe asumir el coste de la misma y facilitar el acceso a la vivienda o local.

INSTALACIONES ALIMENTADAS POR CANALIZACIÓN (Gas natural e gas licuado do petróleo GLP)

A empresa distribuidora indicarlle a data prevista para a inspección periódica obrigatoria; o usuario debe asumir o custo desta e facilitar o acceso á vivenda ou local.

INSTALACIONES ALIMENTADAS POR ENVASES O DEPÓSITOS A GRANEL

El usuario puede informarse en su compañía suministradora y contactar con un instalador autorizado por la Xunta de Galicia para que realice la revisión periódica. El coste de la revisión correrá a cargo del usuario, que facilitará el acceso a la vivienda o local.

La empresa habilitada deberá entregar un certificado de revisión en el que se especifique que la instalación cumple con la normativa vigente. Una copia de este certificado deberá remitirla a la empresa suministradora de gas para sus posteriores verificaciones reglamentarias, y la otra deberá conservarla.

INSTALACIONES ALIMENTADAS POR ENVASES OU DEPÓSITOS A GRANEL

O usuario pódese informar na súa compañía subministradora e contactar cun instalador autorizado pola Xunta de Galicia para que realice a revisión periódica. O custo da revisión será por conta do usuario, que facilitará o acceso á vivenda ou local.

A empresa habilitada deberá entregar un certificado de revisión en que se especifique que a instalación cumpre coa normativa vixente. Deberá remitir unha copia deste certificado á empresa subministradora de gas para as súas posteriores verificacións regulamentarias, e a outra deberá conservala.

GAS

CON RESPONSABILIDAD
Y SEGURIDAD

CON RESPONSABILIDADE E SEGURIDADE



Vigile que la combustión sea correcta, llama azul sí, amarilla no.

Vixie que a combustión sexa correcta, chama azul si, amarela non.



No almacene las botellas de gas en locales cerrados. La botella en uso debe estar en un habitáculo aireado no hermético.

Non almacene as botellas de gas en locais pechados. A botella en uso debe estar nun habitáculo aireado non hermético.



No obstruya los conductos de ventilación y salida de gases producidos por la combustión.

Non obstrúa os condutos de ventilación e saída de gases producidos pola combustión.



Los locales en los que se **ubiquen las botellas de gas** deben estar ventilados.

Os locais nos cales se sitúen as botellas de gas deben estar ventilados.



Si nota olor a gas: cierre la llave general de gas, abra las ventanas, no produzca llamas ni chispas, ni accione interruptores eléctricos y llame al servicio de urgencias.

Se nota cheiro a gas: peche a chave xeral de gas, abra as xanelas, non produza chamas nin faiscas, nin accione interruptores eléctricos, e chame o servizo de urxencias.



En las instalaciones de gas butano/propano, **vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible**, así como la caducidad de este último.

Nas instalacións de butano/propano, vixie o bo estado do regulador e do tubo flexible, así como a caducidade deste último.



Evite derrames de líquidos y corrientes de aire que puedan apagar la llama, tanto de la cocina como del calentador.

Evite derramar líquidos e correntes de aire que poidan apagar a chama, tanto da cociña coma do quentador.



Revise la chimenea del edificio. La salida de humos puede estar obstruida por nidos, hojas, ramas, obras mal ejecutadas, etc.

Revise a cheminea do edificio. A saída de fumes pode estar obstruída por niños, follas, ramas, obras mal executadas, etc.



Una **deficiente ventilación del local o un mal funcionamiento del aparato a gas** puede producir riesgos graves de intoxicación.

Unha deficiente ventilación do local ou un mal funcionamento do aparello a gas pode producir riscos graves de intoxicación.



Las modificaciones en la instalación o en aparatos de gas deben ser realizadas por empresas instaladoras habilitadas al efecto. **No manipule los conductos.**

As modificacións na instalación ou en aparellos de gas deben ser realizadas por empresas instaladoras habilitadas para o efecto. *Non manipule os condutos.*

**POR SU SEGURIDAD,
REALICE PERIÓDICA-
MENTE LA INSPECCIÓN/
REVISIÓN Y EL MANTE-
NIMIENTO DE SU INSTA-
LACIÓN DE GAS**

**POLA SÚA SEGURIDADE,
REALICE PERIODICA-
MENTE A INSPECCIÓN/
REVISIÓN E O MANTE-
NIMENTO DA SÚA INSTALA-
CIÓN DE GAS**

XUNTA DE GALICIA

112

(para llamadas desde Galicia / para chamadas desde Galicia)

881 958 090

(para llamadas desde fuera de la comunidad autónoma / para chamadas desde fóra da comunidade autónoma)

GAS NATURAL

Urgencias/Urxencias: **900 750 750**

Atención al cliente/Atención ao cliente: **902 330 003**

REPSOL BUTANO, S.A.:

Repsol (Gas canalizado)

Atención al cliente/Atención ao cliente: **901 170 170**

Repsol (Depósito individual)

Atención al cliente/Atención ao cliente: **901 120 120**

Repsol (Gas envasado)

Atención al cliente/Atención ao cliente: **901 100 100**

Averías/Avarias: **901 121 212**

Gas Directo, S.A.

Urgencias/Urxencias: **901 400 004**

FEGAFON

A Coruña: **981 169 951**
(ACASCA)

Lugo: **982 284 273**
(ALUFONCA)

Ourense: **988 226 668**
(AEFONOR)

Pontevedra: **986 263 627**
(FONCALOR)

**CONTACTE
CON LA
EMPRESA
HABILITADA**