

**GAS**

**CADA 1 AÑO**  
Mantenimiento de caldera  
por la empresa habilitada

CON  
**RESPONSABILIDAD  
Y SEGURIDAD**



Con la colaboración de:




Financiado por:



## Recuerde!

Debemos poner los medios necesarios para evitar cualquier riesgo en las instalaciones de GAS


# GAS




Compruebe que la **llama sea azul**, estable y silenciosa.




Evite que se **derramen líquidos o se produzcan corrientes de aire** que puedan apagar la llama dejando el quemador abierto. Si la llama ensucia la base de las cacerolas es síntoma de una mala combustión. Limpie frecuentemente los quemadores de su cocina a gas con productos no abrasivos.



Dé un **buen trato** a sus aparatos e instalaciones de gas y mantenga **una limpieza adecuada**.



Las **rejillas de ventilación nunca deben ser tapadas u obstruidas** por ningún elemento y deben **mantenerse limpias**. Deben quedar siempre abiertas al exterior.



Las modificaciones en la instalación o en aparatos de gas, deben ser realizadas por empresas instaladoras habilitadas al efecto. **No manipule los conductos.**



**Asegúrese de tener instalado un dispositivo** que impida el funcionamiento simultáneo de la campana extractora y la caldera de gas no estanca o calentador en el caso de que ambas estén instaladas en el mismo recinto.



**Cierre la llave general de paso** del gas en caso de ausencias prolongadas.



**Si nota olor a gas:**

- No encienda ningún aparato eléctrico ni interruptores de la luz.
- Abra puertas y ventanas para que la estancia o local quede bien ventilado.
- Cierre los mandos de los aparatos y la llave general de paso.
- No llame por teléfono dentro del recinto donde se percibe el olor.
- Llame al servicio de ATENCIÓN DE URGENCIAS, desde otro recinto sin olor.
- No fume.
- No abra la llave de paso hasta que un profesional haya reparado la instalación.

CON  
RESPONSABILIDAD  
Y SEGURIDAD



**!**  
**RECUERDE**

**CADA 5 AÑOS**

**Su empresa distribuidora** contactará con usted para realizar la inspección obligatoria de su instalación de gas.

**CADA 1 AÑO**

**El usuario es responsable** de realizar el mantenimiento obligatorio de la **caldera** a través de una **empresa habilitada** elegida por el usuario.

**CADA 4 AÑOS**

**El usuario es responsable** de realizar el mantenimiento del **calentador** de agua caliente por una **empresa habilitada** elegida por el usuario.

bubble comunicación

Para más información:

#### **GAS NATURAL**

Urgencias: 900 750 750  
Atención al cliente: 902 330 003

#### **CASTILLA LA MANCHA**

012 (para llamadas desde Castilla-La Mancha)  
902267090 (para llamadas desde fuera de la Comunidad Autónoma)

#### **FRICAM**

Albacete: 967 217 300  
Ciudad Real: 926 250 300  
Cuenca: 969 213 315  
Guadalajara: 949 212 100  
Toledo: 925 229 552