

segurtasunez eta arduraz erabili utilicelo con **seguridad y responsabilidad**

gasa/gas



Begiratu ea errakuntza egokia den:
sugar urdina bai, horia ez.

Ez oztopatu aireztapen-bideak, ezta errektuntzak sortutako gasen irteera ere.



Gas usaina nabaritzuz gero:

gasaren itxeko giltza orokorra itxi, leihoak zabaldu, ez sortu ez sugarrik ez txinpartik, ezta etengailu elektrikoei eragin ere, eta urgentzien zerbitzuari deitu.



Lokalaren **aireztapen desegokiak** edo **gas-aparatuaren funtzionamendu txarrak** intoxikazio arrisku larriak sor ditzakete.



Butano/propano instalazioetan, **erreguladorearen eta hodiaren egoera** ikuskatu, eta baita haien kapazitatea ere.



Vigile que la combustión sea correcta, **llama azul sí, amarilla no.**

No obstruya las rejillas de ventilación y salida de gases producidos por la combustión.

Si nota olor a gas: cierre la llave general de gas, abra las ventanas, no produzca llamas ni chispas, ni accione interruptores eléctricos, y llame al servicio de urgencias.

Una **deficiente ventilación** del local o un **mal funcionamiento del aparato a gas** puede producir riesgos graves de intoxicación.

En las instalaciones de butano/propano, vigile el **buen estado del regulador y del tubo** así como su caducidad.



Instalazioen aldizkako ikuskapena **4 urtetik behin**

Inspección periódica de las instalaciones cada **4 años**



Jabeak edo erabiltzaileak **2 urtetik behin** egin behar du galdararen mantenua, baina guk urtero egitea gomendatzen dugu. Baimendutako enpresa batekin kontaktatu!

El propietario o usuario está obligado a realizar el mantenimiento de la caldera cada **2 años** pero aconsejamos que se realice anualmente. ¡Contacte con una empresa autorizada!

